Poddasze					
Nr. Pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]	Powierzchnia posadzki [m2]	Wykończenie posadzki	Rodzaj powierzchni
1.1	Klatka schodowa	26,27	26,27	Płytki ceramiczne	pow. ruchu
1.2	Magazyn	12,84	21,04	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
1.3	Korytarz	17,31	17,31	Płytki ceramiczne	pow. ruchu
1.4	Magazyn	8,73	13,94	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
1.5	Magazyn	6,81	11,72	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
1.6	Korytarz	15,35	15,35	Płytki ceramiczne	pow. ruchu
1.7	Pokój biurowy	26,22	26,22	Deski drewniane lite	pow. użytkowa
1.8	Pokój biurowy	7,25	7,25	Deski drewniane lite	pow. użytkowa
1.9	Sanitariat personelu	4,85	4,85	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
1.10	Pom. socjalne	9,30	9,30	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
1.11	Pokój biurowy	24,00	24,00	Deski drewniane lite	pow. użytkowa
1.12	Pom. porządkowe	6,13	6,13	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
1.13	Wentylatornia	40,09	50,24	Płytki ceramiczne	pow. usługowa
1.14	Serwerownia	14,64	14,64	Płytki ceramiczne	pow. usługowa
1.15	Magazyn	21,09	29,95	Płytki ceramiczne	pow. użytkowa
Powierzchnia użytkowa		127,22			
Powierzchnia ruchu		58,93			
Powierzchnia usługowa		54,73			
Powierzchnia netto		240,87			



LEGENDA:

- CSP — Centrala Sygnalizacji Pożarowej
- WPC — Wyniesiony Panel Centrali
- Optyczna czujka dymu z podwojnym detektorem optycznym
- Optyczna czujka dymu z podwojnym detektorem optycznym + wskaźnik zadziałania - czujka montowana w przestrzeni międzysufitowej
- Czujka optyczno termiczna z podwojnym detektorem optycznym
- Czujka zasysająca
- ROP BOSCH
- Sygnalizator adresowalny wew
- M1 — Moduł przekaźnikowy 8 wej, 1 wyj
- M2 — Moduł przekaźnikowy 8 wyj
- M5 — Moduł przekaźników wysokiego napięcia
- M6 — Moduł przekaźnikowy 1 wyj
- COD.. — Centrala oddymiania 1L2G
- Ręczny Przycisk Oddymiania
- Przycisk przewietrzania
- Czujka dymu
- CP — Czujka pogodowa
- Z-A — Zasilacz ppoż. Pulsar 3A28
- Z-X — Zasilacz do klap ppoż - buforowy 24VDC 5A + akumulatory 12V 2x17Ah
- Z-Y — Zasilacz do klap ppoż - buforowy 24VDC 10A + akumulatory 12V 2x40Ah
- KP.. — Klapa odcinająca (bytowa)
- CW.. — Sterownik centrali wentylacyjnej
- KD.. — Kontroler przejścia systemu KD

ZBP ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH

Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku służby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury (muezum) wraz z jego rozbudową o schody zewnętrzne oraz budową tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia, opaski wokół budynku, miejsca na gromadzenie odpadów stałych wraz z osłoną (utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z osłoną, instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, słaboprądowej oraz budowie instalacji odgromowej na działce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
Inwestor:	Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 26-600 Radom, Rynek 11
Adres:	ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
Projektant:	mgr inż. Rafał Góra UPR. NR MAP/0315/POOE/13
Sprawdzający:	inż. Wiesław Dzierwa UPR. NR BPP-Upr.336/82
Sporządził:	mgr inż. Mateusz Figa
Tytuł:	RZUT PODDASZA - SSP

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
12.2023	ELEKTRYCZNA	PROJEKT TECHNICZNY	1:100	E-15

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ: PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.