

Uziom wykonać prętami uziemiającymi Ø20, dł. 6 m, oznaczonymi na rysunku jako P1 oraz P2. Oporność uziomu nie może przekroczyć 10Ω. W razie potrzeby uziom należy rozbudować , wbijając


kolejne pręty (P3 itd.) połączone płaskownikiem Fe/Zn30x4. Uziom układać w odległości 1m od obrysu budynku.

Odległość uziomu piorunochronnego od kabli nie powinna być mniejsza niż 0,75m.

Jeżeli zachowanie wymaganych odstępów nie jest możliwe, należy w miejscu zbliżenia ułożyć przegrodę izolacyjną.

ZK – ZACISKI KONTROLNE NA WYSOKOŚCI 0,7m NAD TERENEM

A – ODCINEK PIONOWY ZWODU DL. OK. 1m NAD POZIOM DACHU



ZBP

ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH

Zespół Biur Projektowych tel/fax (12) 265 19 28  
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222  
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165  
e - mail: biuro@wolairek-zatorowski.eu  
www.wolairek-zatorowski.eu

Temat:	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku służby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury (muzeum) wraz z jego rozbudową o schody zewnętrzne oraz budowę tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia, opaski wokół budynku, miejsca na gromadzenie odpadów stałych wraz z osłoną (utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamkniętymi otworami wznoszącymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z osłoną, instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, słaboprądowej oraz budowie instalacji odgromowej na dachach nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.		
Investor:	Muzeum im. Józefa Piłsudskiego, 26-600 Radom, Rynek 11		
Adres:	ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2		
Projektant:	mgr inż. Rafał Góła UPR. NR MAP/0315/PDDE/13		
Sprawdzający:	inż. Wiesław Dzierwa UPR. NR BPP-Upr.336/82		
Sporządził:	mgr inż. Mateusz Figa		
Tytuł:	RZUT DACHU - ELEKTRYKA		
Data:	Branża:	Faza:	Skala:
12.2023	ELEKTRYCZNA	PROJEKT TECHNICZNY	1:100
			Nr rysunku: E-05
ZASTRZEŻENIE: SIE WSKAZUJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO, RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ PRZETWÓRZANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDYNOSTKI AUTORSKIEJ.			