

Radom, dnia 11.09.2023r.

DT-WT/WK/1083/23/AW

**Muzeum im. Jacka Malczewskiego
ul. Rynek 11
26-600 Radom**

dotyczy: **warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla potrzeb przebudowy istniejącego budynku Willa Zabiełły na budynek muzeum zlokalizowany na działce nr ewid. 82/1 przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.**

W odpowiedzi na złożony wniosek informujemy, że istnieją techniczne możliwości zaopatrzenia w/w obiektu w wodę i odprowadzenia ścieków pod warunkiem realizacji przyłącza wodociągowego i rozbudowy wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi zaleceniami:

1. Dostawa wody:

- dostawę wody zapewnimy z istniejącego wodociągu DN/OD250 mm żeliwo w drodze dojazdowej, po zaprojektowaniu i wykonaniu przyłącza wody z rur PE-100PN10 o średnicy wynikającej z zapotrzebowania na wszystkie cele z wykorzystaniem wykonanego odejścia w istniejącej komorze wodomierzowej na działce nr ewid. 82/2,
- wodomierz należy zlokalizować w istniejącej komorze wodomierzowej zlokalizowanej na działce nr ewid. 82/2,
- uzyskać zgodę właściciela działki nr ewid. 82/2 na wejście w teren,
- kompletny zestaw wodomierzowy winien składać się z:
 - wodomierza,
 - zaworu odcinającego przed wodomierzem,
 - dwóch zaworów odcinających za wodomierzem.
- zestaw wodomierzowy należy instalować na konsoli wodomierzowej z tarczą licznika do góry,
- bezpośrednio za zaworem odcinającym od strony odbiorcy należy zainstalować zawór antyskażeniowy. Typ i rodzaj zaworu antyskażeniowego według normy PN-EN1717:2003.

2. Odprowadzenie ścieków:

- odprowadzenie ścieków należy rozwiązać na zasadzie rozbudowy wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w nawiązaniu do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie przedmiotowej działki,
- nie wolno odprowadzać wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej,
- zabrania się instalowania wpustów podłogowych w pomieszczeniach posadowionych poniżej poziomu terenu bez zabezpieczenia przeciwwzalewowego.

3. Wykonawstwo przyłącza wodociągowego poprzez uprawnione Jednostki prowadzące działalność gospodarczą po otwarciu zlecenia na nadzór i rejestrację w Wodociągach Miejskich w Radomiu.
4. Inwestor winien opracować projekt budowlany przyłącza wodociągowego z wymaganymi uzgodnieniami. Projekt przedłożyć do uzgodnienia w Wodociągach Miejskich w Radomiu.
5. Inwestor winien zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej instalacji wod-kan na terenie przedmiotowej działki i dostarczyć kopię do Wodociągów Miejskich w Radomiu.
6. **Dostawa wody i odbiór ścieków nastąpi po zawarciu Umowy z Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o.**
7. Ważność warunków technicznych 2 lata.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Dział Sprzedaży
3. A/a TT

PREZES Zarządu
mgr inż. Leszek Trzeciak

tel. +48 48 383 16 00
fax +48 48 383 16 01
9723

NIP: 796-010-15-60
Regon: 670110416

BDO: 000024284
Bank PeKaO S.A. nr konta: 85 1240 5703 1111 0000 4900